ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма"

Испытательный лабораторный центр Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма"
Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 624090, РОССИЯ, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Кривоусова ул, д. 18 а, тел.: 8(34368)30000, e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru; 620012, РОССИЯ, Свердловская обл., город Екатеринбург, улица Авангардная, дом 5 -а, 1 этаж помещения: № 44, 45, 3 этаж помещения: № 2-5, 8-11, 16, 40, 43, 46, 47-52, тел.: 8(343)3073939, e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510877

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма"

МП

Н.В. Плишкина

17.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01-10/17673-26 от 17.06.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО АЙСБЕРГ" (ИНН 6670019706 ОГРН 1026604954628)тел: +7 9122898875, email: abramov.upss@mail.ru

2. Юридический адрес: 624092, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ПОБЕДЫ СТР. 13А
Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхняя Пышма, г Верхняя Пышма, ул Победы, стр. 13А

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая "Уральская Ключевая", дата изготовления: 02.06.2026; срок годности: 02.09.2026; упаковка: Пластик;
НД на продукцию: ТУ 11.07.11-001-59941643-2023(ТУ 11.07.11-001-59941643-2023)

4. Изготовитель: ООО "НПО АЙСБЕРГ"
Юридический адрес: 624092, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, Г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ ПОБЕДЫ СТР. 13А
Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. Верхняя Пышма, г Верхняя Пышма, ул Победы, стр.13А Цех розлива бутилированной воды
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Цех розлива бутилированной воды, Свердловская обл, г.о. Верхняя Пышма, г Верхняя Пышма, ул Победы, стр.13А

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 02.06.2026 10:00 - 10:20

Ф.И.О., должность: Абрамов А. Н. начальник производства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО АЙСБЕРГ"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.06.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5/6978 от 29 декабря 2025 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 2 июня 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 66-01-10/17673-01.02-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 16266-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 6222-2018 Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
СТБ ISO 6461-2-2016 Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитредуцирующих анаэробов(clostridia). Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	17959
2	Термостат суховоздушный, Binder BD -115	09-16997
3	Шкаф сушильный, ЕД – 240	06-06677
4	Кондуктометры, МАРК-603/1 ДП-3	5497
5	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Анализатор жидкости МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 Датчик температуры ДТУ-3-01	902
6	Весы лабораторные электронные, «AdventurerAR 5120»	1125022131
7	Гиря калибровочная, F2	5458
8	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10610/7	В 06896
9	Анализаторы жидкости, ЭКОСТАБ	ТВ250Х24111080
10	Термометры цифровые, «Checktemp»	12619F
11	Баня водяная, LT	030628
12	Спектрофотометры, Спектрофотометр UNIKO	WP0711008
13	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-1	Б4243

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
14	Анализатор жидкости ЭКСПЕРТ-001.3, в составе электрод ЭСК-10601/7 , ЭКСПЕРТ-001	9150; 4426

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620012, РОССИЯ, Свердловская обл., город Екатеринбург, улица Авангардная, дом 5 -а, 1 этаж помещения: № 44, 45, 3 этаж помещения: № 2-5, 8-11, 16, 40, 43, 46, 47-52
Лаборатория контроля химических и физических факторов
Образец поступил 02.06.2026 11:30
дата начала испытаний 02.06.2026 11:30, дата окончания испытаний 16.06.2026 14:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,50±0,20	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: Цветность определена по хром-кобальтовой шкале при температуре воды 19,4 градусов Цельсия.

Место осуществления деятельности: 624090, РОССИЯ, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Кривоусова ул, д. 18 а
Лаборатория контроля биологических факторов
Образец поступил 02.06.2026 11:10
дата начала испытаний 02.06.2026 11:20, дата окончания испытаний 05.06.2026 11:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 16266-2018
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 18963-73 п.4.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/см³	0	Менее 100	ГОСТ ISO 6222-2018
5	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см³	0	Менее 20	ГОСТ 18963-73 п4.1
6	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 мл)	СТБ ISO 6461-2-2016
7	Энтерококки (фекальные)	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:
А.К. Семенова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-10/17673-26 от 17.06.2026

Протокол испытаний № 66-01-10/17673-26 от 17.06.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)